



Złotoryja, dnia 21 lutego 2024 roku

HK.9020.1.7.2024.NS

**Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Złotoryi  
z/s w Wilkowie- Osiedlu  
Wilków-Osiedle, ul. Kochanowskiego 1  
59-500 Złotoryja**

## **OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Złotoryi informuje, że w dniu 12.01.2024 r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu sieciowego w Wilkowie (punkt poboru – SUW Wilków, pomieszczenie sanitarne, zawór czerpalny przy umywalce). Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne: ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml w  $22 \pm 2^\circ\text{C}$  po  $68 \pm 4$  godz., liczba bakterii grupy coli w 100 ml, liczba *Escherichia coli* w 100 ml, liczba enterokoków w 100 ml, temperatura wody oraz chlor wolny w miejscu pobrania próbki wody.

W wyniku przeprowadzonych badań przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Złotoryi (Sprawozdanie z badań wody Nr 0006/24 z dnia 15.01.2024 r.) stwierdzono, że woda odpowiada wymaganiom higieniczno-sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Złotoryi

Lukasz Łęski  
Kierownik Oddziału Nadzoru Bieżącego  
(pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego  
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Otrzymują:

1. Adresat (doręczenie na adres e-mail)
2. aa.